

Приложение 9.9. Перечень работ, выполняемых в рамках проведения сервисного обслуживания чиллеров

Перечень работ, выполняемых в рамках проведения сервисного обслуживания чиллеров

Компания-заказчик		Компания, ответственная за проведение сервисного обслуживания	
Наименование		Наименование	
ИНН/КПП		ИНН/КПП	
Юридический адрес		Юридический адрес	
Контактное лицо		Контактное лицо	
Телефон		Телефон	
E-mail		E-mail	

Данные объекта	
Адрес объекта	
Контактные данные заказчика	
Наименование эксплуатирующей организации	
Ответственный за состояние систем (ФИО, e-mail, телефон)	

Тип договора на техническое обслуживание	
ТО включено в договор поставки оборудования	Плановые инспекции
Полное ТО, включая аварийные выезды	Плановые инспекции и ППР

№	Перечень работ
1	Гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника
2	Измерение напряжения в сети, рабочих и пусковых токов компрессора и вентиляторов чиллера
3	Проверка на аномальные шумы при эксплуатации
4	Тестирование работы чиллера во всех режимах
5	Проверка заземления и перетяжка электрических соединений
6	Проверка давления на линии нагнетания и всасывания фреонового пара
7	Контроль фиксации датчиков температуры и давления
8	Внешний осмотр трубопровода на предмет повреждений и утечек
9	Проверка истории аварий
10	Проверка расхода воды/гликоля
11	Проверка реле протока/датчика перепада давления
12	Проверка сухости фреона (при наличии смотрового глазка [индикатора])
13	Проверка масла на кислотность
14	Проверка уровня масла в компрессоре (при наличии смотрового окна)
15	Замена фильтрующих элементов (при необходимости)

Комментарии

Инженер, проводивший сервисное обслуживание	Засвидетельствовано
ФИО (печать)	ФИО заказчика (печать)
Дата	Дата
Время работы инженера	
Время работы ассистента	